

표준 단 면 도 (관 로)

회 선 규 모	송전 4회선, 통신 1조	송전 4회선, 통신 1조
구간(공 법)	관로구배굴착(토사구간)	관로가시설 굴착(0 ~ 5m)
관 종	합성수지 파형관 Ø200×13 + Ø175×1공	합성수지 파형관 Ø200×13 + Ø175×1공
표준단면도		